







Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege


Planungshilfen | Lichttechnische Daten

1. Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Einzelbatterie









HILUFIX / SL-3h-LED – 3 W
Seite 1.4.2

Montagehöhe					
2,00 m	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2,50 m	4,00 m	9,59 m	9,23 m	8,06 m	3,09 m
3,00 m	4,28 m	10,44 m	9,98 m	8,66 m	3,22 m
3,50 m	4,48 m	11,18 m	10,54 m	9,16 m	3,38 m
4,00 m	4,77 m	11,64 m	10,96 m	9,51 m	3,36 m








HILUFIX / SL-3h-LED – 6 W
Seite 1.4.2

Montagehöhe					
2,00 m	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2,50 m	4,51 m	12,19 m	10,63 m	9,44 m	3,71 m
3,00 m	4,99 m	11,72 m	11,13 m	10,07 m	4,13 m
3,50 m	5,60 m	12,93 m	12,27 m	10,80 m	4,17 m
4,00 m	5,71 m	14,17 m	13,28 m	11,44 m	4,29 m



KONVEX / SL-3h-LED – 3 W
Seite 1.4.4

Montagehöhe					
2,00 m	2,75 m	7,01 m	7,06 m	7,10 m	2,86 m
2,50 m	2,98 m	7,62 m	7,71 m	7,78 m	2,98 m
3,00 m	2,90 m	8,13 m	8,21 m	8,29 m	3,11 m
3,50 m	2,94 m	8,51 m	8,55 m	8,59 m	3,04 m
4,00 m	2,80 m	8,64 m	8,67 m	8,77 m	3,01 m
5,00 m	2,22 m	8,32 m	8,60 m	8,90 m	2,44 m
6,00 m	1,28 m	7,64 m	8,00 m	8,30 m	1,06 m

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege






Planungshilfen | Lichttechnische Daten

1. Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Einzelbatterie



KONVEX / SL-8h-LED – 3 W






Seite 1.4.4

Montagehöhe					
2,00 m	1,68 m	4,75 m	4,88 m	4,98 m	1,87 m
2,50 m	1,62 m	4,90 m	5,09 m	5,26 m	1,82 m
3,00 m	1,46 m	4,87 m	5,13 m	5,37 m	1,60 m
3,50 m	1,07 m	4,75 m	5,00 m	5,27 m	1,21 m
4,00 m		4,46 m	4,68 m	4,92 m	



TECHNIKA / SL-3h-LED – 3 W






Seite 1.4.8

Montagehöhe					
2,00 m	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2,50 m	3,44 m	8,78 m	8,83 m	8,87 m	3,32 m
3,00 m	3,70 m	9,26 m	9,38 m	9,40 m	3,58 m
3,50 m	3,89 m	9,88 m	9,80 m	9,66 m	3,75 m
4,00 m	4,00 m	10,46 m	10,23 m	9,99 m	3,86 m



DELTALUX / DL-3 R (E)-3h – 1 W






Seite 1.5.1

Montagehöhe					
2,00 m	1,87 m	4,52 m	7,56 m	8,84 m	3,61 m
2,50 m	1,95 m	5,06 m	8,31 m	10,05 m	4,00 m
3,00 m	1,87 m	5,50 m	8,69 m	11,01 m	4,13 m
3,50 m	0,55 m	5,71 m	6,33 m	10,42 m	0,55 m



DELTALUX / DL-3 R (E)-HP-3h – 3 W


Seite 1.5.1

Montagehöhe					
2,00 m	3,76 m	10,19 m	10,19 m	10,19 m	3,76 m
2,50 m	3,57 m	10,72 m	10,72 m	10,72 m	3,57 m
3,00 m	3,33 m	10,60 m	10,60 m	10,60 m	3,33 m
3,50 m	2,64 m	10,42 m	10,42 m	10,42 m	2,64 m






Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege


Planungshilfen | Lichttechnische Daten

1. Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Einzelbatterie









DELTA LUX / DO 3 G(L) – 1 W
Seite 1.5.2

Montagehöhe					
2,00 m	1,87 m	4,52 m	7,56 m	8,84 m	3,61 m
2,50 m	1,95 m	5,06 m	8,31 m	10,05 m	4,00 m
3,00 m	1,87 m	5,50 m	8,69 m	11,01 m	4,13 m
3,50 m	0,55 m	5,71 m	6,33 m	10,42 m	0,55 m









DELTA LUX / DA 3 – 3 W
Seite 1.5.3

Montagehöhe					
2,00 m	2,97 m	8,97 m	9,12 m	9,10 m	2,86 m
2,50 m	2,25 m	8,81 m	9,05 m	8,94 m	2,10 m
3,00 m	1,15 m	7,60 m	8,20 m	8,00 m	1,09 m
3,50 m	0,80 m	5,94 m	6,49 m	6,24 m	0,65 m








DELTA LUX / DA 3WL – 1 W
Seite 1.5.3

Montagehöhe					
2,00 m	1,87 m	4,52 m	7,56 m	8,84 m	3,61 m
2,50 m	1,95 m	5,06 m	8,31 m	10,05 m	4,00 m
3,00 m	1,87 m	5,50 m	8,69 m	11,01 m	4,13 m
3,50 m	0,55 m	5,71 m	6,33 m	10,42 m	0,55 m



DELTA LUX / DE 3 – 3 W
Seite 1.5.3

Montagehöhe					
2,00 m	2,97 m	8,97 m	9,12 m	9,10 m	2,86 m
2,50 m	2,25 m	8,81 m	9,05 m	8,94 m	2,10 m
3,00 m	1,15 m	7,60 m	8,20 m	8,00 m	1,09 m
3,50 m	0,80 m	5,94 m	6,49 m	6,24 m	0,65 m

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege






Planungshilfen | Lichttechnische Daten

1. Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Einzelbatterie



DELTALUX / ILDF023 MP/WL bzw. ILEF023 MP/WL – 3,7 W






Seite 1.5.4.1

Montagehöhe					
2,00 m	2,00 m	5,44 m	11,59 m	17,76 m	7,46 m
2,50 m	2,02 m	5,67 m	12,99 m	20,59 m	8,18 m
3,00 m	1,95 m	5,79 m	13,69 m	22,66 m	8,24 m
3,50 m	1,78 m	5,81 m	13,53 m	23,67 m	7,51 m
4,00 m	1,54 m	5,70 m	13,13 m	24,02 m	6,66 m



DELTALUX / ILDR023 MP/WL bzw. ILER023 MP/WL – 3,7 W






Seite 1.5.4.1

Montagehöhe					
2,00 m	4,29 m	10,12 m	10,12 m	10,12 m	4,29 m
2,50 m	4,33 m	11,70 m	11,70 m	11,70 m	4,33 m
3,00 m	2,70 m	12,60 m	12,60 m	12,60 m	2,70 m
3,50 m	0,62 m	10,28 m	10,28 m	10,28 m	0,62 m
4,00 m	–	9,09 m	9,09 m	9,09 m	–



DELTALUX / ILDS023 MP/WL bzw. ILES023 MP/WL – 3,7 W

Seite 1.5.4.2

Montagehöhe					
2,00 m	2,22 m	5,30 m	5,30 m	5,30 m	2,22 m
2,50 m	2,78 m	6,63 m	6,63 m	6,63 m	2,78 m
3,00 m	3,00 m	7,31 m	7,31 m	7,31 m	3,00 m
3,50 m	3,26 m	7,87 m	7,87 m	7,87 m	3,26 m
4,00 m	3,48 m	8,40 m	8,40 m	8,40 m	3,48 m
5,00 m	3,76 m	9,36 m	9,36 m	9,36 m	3,76 m
6,00 m	4,04 m	10,16 m	10,16 m	10,16 m	4,40 m
7,00 m	4,20 m	10,88 m	10,88 m	10,88 m	4,20 m
8,00 m	4,26 m	11,46 m	11,46 m	11,46 m	4,26 m
9,00 m	4,20 m	11,88 m	11,88 m	11,88 m	4,20 m
10,00 m	4,04 m	12,16 m	12,16 m	12,16 m	4,04 m
12,00 m	3,21 m	12,21 m	12,21 m	12,21 m	3,21 m
14,00 m	2,20 m	11,60 m	11,60 m	11,60 m	2,20 m

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege

Planungshilfen | Lichttechnische Daten

1. Sicherheitsstromversorgungssysteme mit Einzelbatterie

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

Wartungsfaktor: 0.9

Notbeleuchtungsfaktor 1.00

Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 Lux

Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 Lux


Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1

Breite des Rettungsweges 2.00 m






Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege


Planungshilfen | Lichttechnische Daten

2. Sicherheitsstromversorgung für die zentrale Stromversorgung









HILUFIX / 220/SL-LED – 3 W
Seite 3.4.1

Montagehöhe					
2,00 m	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2,50 m	3,85 m	9,52 m	8,64 m	7,53 m	2,95 m
3,00 m	3,98 m	10,40 m	9,28 m	7,99 m	3,00 m
3,50 m	4,32 m	11,09 m	9,79 m	8,36 m	3,04 m
4,00 m	4,60 m	11,57 m	10,27 m	8,61 m	3,01 m









HILUFIX / 220/SL-LED – 6 W
Seite 3.4.1

Montagehöhe					
2,00 m					
2,50 m	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Die Leuchtenabstände für diese Ausführung müssen noch gemessen werden. </div>				
3,00 m					
3,50 m					
4,00 m					








KONVEX 220 / SL-LED – 5 W
Seite 3.4.3

Montagehöhe					
2,00 m	4,29 m	10,90 m	9,51 m	7,08 m	2,86 m
2,50 m	4,70 m	11,99 m	10,39 m	7,77 m	3,09 m
3,00 m	4,99 m	12,92 m	11,10 m	8,37 m	3,33 m
3,50 m	5,19 m	13,68 m	11,68 m	8,94 m	3,62 m
4,00 m	5,31 m	14,34 m	12,14 m	9,44 m	3,86 m



KONVEX 220 / SL-LED – 3 W
Seite 3.4.3

Montagehöhe					
2,00 m	2,30 m	6,12 m	6,13 m	6,15 m	2,47 m
2,50 m	2,41 m	6,58 m	6,67 m	6,75 m	2,59 m
3,00 m	2,43 m	6,80 m	6,99 m	7,17 m	2,61 m
3,50 m	2,36 m	6,93 m	7,19 m	7,42 m	2,54 m
4,00 m	2,22 m	6,91 m	7,25 m	7,59 m	2,40 m

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege






Planungshilfen | Lichttechnische Daten

2. Sicherheitsstromversorgung für die zentrale Stromversorgung



KONVEX 220 / SL – 8 W LL






Seite 3.4.3

Montagehöhe					
2,00 m	3,61 m	9,07 m	8,70 m	8,38 m	3,46 m
2,50 m	4,00 m	9,92 m	9,66 m	9,43 m	3,85 m
3,00 m	4,28 m	10,65 m	10,47 m	10,31 m	4,13 m
3,50 m	4,48 m	11,31 m	11,19 m	11,07 m	4,48 m
4,00 m	4,60 m	11,89 m	11,81 m	11,73 m	4,60 m



TECHNIKA 220/SL – LED 3 W






Seite 3.4.6

Montagehöhe					
2,00 m	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2,50 m	4,16 m	10,45 m	10,34 m	10,46 m	4,16 m
3,00 m	4,45 m	11,28 m	11,17 m	11,28 m	4,28 m
3,50 m	4,64 m	11,93 m	11,84 m	11,95 m	4,48 m
4,00 m	4,94 m	12,56 m	12,35 m	12,32 m	4,77 m



TECHNIKA 220/SL – 8 W LL

Seite 3.4.6

Montagehöhe					
2,00 m	3,08 m	8,14 m	7,47 m	6,86 m	2,75 m
2,50 m	3,20 m	8,48 m	7,97 m	7,48 m	2,88 m
3,00 m	3,33 m	8,88 m	8,42 m	7,96 m	3,00 m
3,50 m	3,50 m	9,28 m	8,83 m	8,34 m	3,04 m
4,00 m	3,48 m	9,62 m	9,14 m	8,63 m	3,01 m

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege






Planungshilfen | Lichttechnische Daten

2. Sicherheitsstromversorgung für die zentrale Stromversorgung



DELTA LUX / DL-R(E) 220 – 3 W






Seite 3.5.1

Montagehöhe					
2,00 m	3,76 m	10,19 m	10,19 m	10,19 m	3,76 m
2,50 m	3,57 m	10,72 m	10,72 m	10,72 m	3,57 m
3,00 m	3,33 m	10,60 m	10,60 m	10,60 m	3,33 m
3,50 m	2,64 m	10,42 m	10,42 m	10,42 m	2,64 m



DELTA LUX / DO 220 – 1W






Seite 3.5.2

Montagehöhe					
2,00 m	1,87 m	4,52 m	7,56 m	8,84 m	3,61 m
2,50 m	1,95 m	5,06 m	8,31 m	10,05 m	4,00 m
3,00 m	1,87 m	5,50 m	8,69 m	11,01 m	4,13 m
3,50 m	0,55 m	5,71 m	6,33 m	10,42 m	0,55 m



DELTA LUX / DA 220 – 3 W






Seite 3.5.3

Montagehöhe					
2,00 m	3,76 m	10,19 m	10,19 m	10,19 m	3,76 m
2,50 m	3,57 m	10,72 m	10,72 m	10,72 m	3,57 m
3,00 m	3,33 m	10,60 m	10,60 m	10,60 m	3,33 m
3,50 m	2,64 m	10,42 m	10,42 m	10,42 m	2,64 m



DELTA LUX / DE 220 – 3 W


Seite 3.5.3

Montagehöhe					
2,00 m	3,76 m	10,19 m	10,19 m	10,19 m	3,76 m
2,50 m	3,57 m	10,72 m	10,72 m	10,72 m	3,57 m
3,00 m	3,33 m	10,60 m	10,60 m	10,60 m	3,33 m
3,50 m	2,64 m	10,42 m	10,42 m	10,42 m	2,64 m






Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege


Planungshilfen | Lichttechnische Daten

2. Sicherheitsstromversorgung für die zentrale Stromversorgung









DELTA LUX / ILDF220 bzw. ILEF220 – 5 W
Seite 3.5.4

Montagehöhe					
2,00 m	2,47 m	6,48 m	13,02 m	19,60 m	8,02 m
2,50 m	2,59 m	6,83 m	14,53 m	22,42 m	9,33 m
3,00 m	2,61 m	7,11 m	15,90 m	24,98 m	10,46 m
3,50 m	2,64 m	7,35 m	17,03 m	27,31 m	10,77 m
4,00 m	2,50 m	7,49 m	17,72 m	29,25 m	10,42 m








DELTA LUX / ILDR220 bzw. ILER220 – 5 W
Seite 3.5.4

Montagehöhe					
2,00 m	4,95 m	11,49 m	11,51 m	11,52 m	4,95 m
2,50 m	5,62 m	13,50 m	13,53 m	13,56 m	5,89 m
3,00 m	5,89 m	15,18 m	15,22 m	15,27 m	5,89 m
3,50 m	5,39 m	16,41 m	16,44 m	16,52 m	5,60 m
4,00 m	3,24 m	16,26 m	16,28 m	16,27 m	2,91 m



DELTA LUX / ILDH220 bzw. ILEH220 – 5 W
Seite 3.5.4

Montagehöhe					
2,00 m	0,39 m	1,16 m	5,55 m	10,06 m	4,29 m
2,50 m	0,49 m	1,45 m	6,93 m	12,58 m	5,36 m
3,00 m	0,58 m	1,74 m	8,32 m	15,10 m	6,43 m
3,50 m	0,68 m	2,03 m	9,70 m	17,61 m	7,51 m
4,00 m	0,78 m	2,32 m	11,09 m	20,13 m	8,58 m
5,00 m	0,80 m	2,32 m	12,74 m	23,50 m	9,82 m
6,00 m	0,96 m	2,38 m	13,46 m	25,90 m	10,40 m
7,00 m	0,98 m	2,44 m	14,22 m	27,74 m	11,20 m
8,00 m	0,98 m	2,66 m	14,82 m	29,42 m	11,86 m
9,00 m	1,11 m	2,85 m	15,24 m	30,96 m	11,94 m
10,00 m	1,24 m	2,96 m	15,60 m	32,24 m	12,36 m
12,00 m	1,26 m	3,12 m	16,26 m	34,14 m	12,87 m
14,00 m	1,24 m	3,48 m	16,80 m	35,56 m	13,52 m
16,00 m	1,40 m	3,76 m	17,32 m	36,72 m	13,44 m

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege






Planungshilfen | Lichttechnische Daten

2. Sicherheitsstromversorgung für die zentrale Stromversorgung



DELTA LUX / ILDS220 bzw. ILES220 – 5 W






Seite 3.5.4

Montagehöhe					
2,00 m	2,07 m	4,68 m	4,73 m	4,66 m	2,00 m
2,50 m	2,59 m	5,84 m	5,91 m	5,83 m	2,50 m
3,00 m	2,90 m	6,74 m	6,84 m	6,74 m	2,80 m
3,50 m	3,15 m	7,26 m	7,43 m	7,32 m	3,04 m
4,00 m	3,48 m	7,78 m	7,98 m	7,86 m	3,24 m
5,00 m	3,90 m	8,78 m	9,04 m	8,82 m	3,76 m
6,00 m	4,36 m	9,77 m	10,06 m	9,74 m	4,20 m
7,00 m	4,90 m	10,70 m	11,02 m	10,64 m	4,54 m
8,00 m	5,20 m	11,56 m	11,93 m	11,51 m	4,80 m
9,00 m	5,40 m	12,33 m	12,75 m	12,30 m	4,98 m
10,00 m	5,56 m	13,00 m	13,49 m	13,00 m	5,09 m
12,00 m	5,60 m	14,08 m	14,63 m	14,11 m	5,09 m
14,00 m	5,10 m	14,71 m	15,27 m	14,74 m	4,84 m
16,00 m	3,68 m	14,80 m	15,36 m	14,86 m	3,68 m



U 6 LED – 3 W






Seite 3.6.1

Montagehöhe					
2,00 m	1,93 m	5,37 m	5,34 m	5,30 m	1,93 m
2,50 m	1,88 m	5,60 m	5,56 m	5,53 m	1,88 m
3,00 m	1,66 m	5,60 m	5,60 m	5,60 m	1,66 m
3,50 m	1,27 m	5,46 m	5,45 m	5,44 m	1,34 m



U 8 LED – 3 W

Seite 3.6.1

Montagehöhe					
2,00 m	2,30 m	6,15 m	6,12 m	6,10 m	2,30 m
2,50 m	2,33 m	6,53 m	6,51 m	6,49 m	2,33 m
3,00 m	2,26 m	6,74 m	6,71 m	6,68 m	2,26 m
3,50 m	2,10 m	6,79 m	6,75 m	6,71 m	2,10 m
4,00 m	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege

Planungshilfen | Lichttechnische Daten

2. Sicherheitsstromversorgung für die zentrale Stromversorgung

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern:

Wartungsfaktor: 0.9

Notbeleuchtungsfaktor 1.00

Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 Lux

Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 Lux

Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1

Breite des Rettungsweges 2.00 m